

## JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 2.435/14

### JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

**Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo**

#### **INFORMACION PUBLICA SOBRE PETICION DE AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE LA INSTALACION ELECTRICA QUE SE CITA. EXPTE. Nº AT-AV-51.648**

A los efectos previstos en el Capítulo II del Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, se somete a información pública la petición de autorización administrativa de la instalación cuyas características se citan:

Expediente nº: AT- AV-51.648

Peticionario: IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A.U.

Emplazamiento: Término municipal de Arévalo (Ávila).

Finalidad: Suministro de energía eléctrica a la Fase de la ampliación del Polígono Industrial "Tierra de Arévalo".

Características: Línea eléctrica a 15 kV de doble circuito, que cuenta con tres tramos, el primero y el tercero en tendido subterráneo y el segundo aéreo.

- Primer tramo, subterráneo, de 2.030 m de longitud, dotado de conductores aislados tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240)+H16 mm2 y HEPRZ1-(AS) 12/20 kV 3(1x240)+H16 mm2. Comienza en las posiciones libres de la subestación STR-4801 "Arévalo", situada en la confluencia de c/ Cañada Real Burgalesa con Avda. de Emilio Romero y, tras discurrir por c/ Cañada Real Burgalesa y carretera AV-804 (Arévalo-Tiñosillos), finaliza en el apoyo nº 1 del tramo aéreo, junto a dicha carretera AV-804.

- Segundo tramo, aéreo, de 2.584 m de longitud, dotado de conductor desnudo tipo 100-AL1/17- ST1A sobre apoyos metálicos. Comienza en el final del primer tramo subterráneo, junto a la carretera AV-804, y finaliza en el apoyo nº 18 de la línea proyectada, en las proximidades de la carretera CL-605 (Arévalo-Madrigal).

- Tercer tramo, subterráneo, de 70 m de longitud y conductor aislado HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240)+H16 mm2. Comienza en el apoyo nº 18 del tramo aéreo y finaliza en el centro de maniobra existente en la infraestructura eléctrica de la ampliación del Polígono Industrial "Tierra de Arévalo".

**Presupuesto:** 586.037,72 euros.

**Se solicita:** Autorización Administrativa.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación en este Servicio Territorial y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

Ávila, 25 de Julio de 2014

P. D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de 02/02/04)

El Jefe del Servicio Territorial, *Alfonso Nieto Caldeiro*

