

# ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Número 522/21

## JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

### SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA

**INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y RECONOCIMIENTO, EN CONCRETO, DE UTILIDAD PÚBLICA DE LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA A 15 KV Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO “GUIMORCONDO” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORNADIZOS DE ÁVILA (ÁVILA). EXP.TES. N.º ATLU-51.948 Y ATCT-4.465.**

A los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León y el artículo 144. Información pública, del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la solicitud de Autorización administrativa y de reconocimiento, en concreto, de Utilidad pública de las instalaciones eléctricas de alta tensión cuyas características se relacionan a continuación:

- Expedientes n.º:** ATLI-51.948 Y ATCT-4.465
- Peticionario:** I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.L.U.
- Emplazamiento:** Término municipal de Tornadizos de Ávila (Ávila).
- Finalidad:** Construcción de nueva línea aéreo-subterránea a 15 kV y centro de transformación para mejorar el suministro en la zona de la estación de tren de Guimorcondo.
- Características:**
- Línea aéreo-subterránea a 15 kV de simple circuito, que comienza en el centro de transformación 41112060 “La Pinilla”, existente, ubicado en el núcleo urbano de Tornadizos de Ávila, y finaliza en nuevo centro de transformación “Guimorcondo”. Longitud de los tramos subterráneos: 132 + 25 m. Longitud del tramo aéreo: 2.277 m. Conductor de los tramos subterráneos: HEPRZ1 12/20kV 3(1x240) mm<sup>2</sup> Al+H16. Conductor de los tramos aéreos. LA-56.
  - Centro de transformación intemperie bajo poste de tipo compacto denominado “Guimorcondo” 902403952. Potencia: 50 kVA.
  - Modificación del centro de transformación “La Pinilla” instalando una nueva celda de línea, con aislamiento y corte en SF6.
  - Desmantelamiento de la línea aérea existente que discurre paralela a la vía del tren y del centro de transformación ubicado en la estación de Guimorcondo.



**Presupuesto:** 131.164,04 euros.  
**Se solicita:** Autorización administrativa y reconocimiento, en concreto, de la Utilidad pública.

Lo que se hace público para que el proyecto presentado pueda ser examinado durante un plazo de 30 días hábiles en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Ávila, c/ Duque de Alba, 6 portal 2, primera planta, de Ávila, a partir de la publicación de este anuncio, a los efectos de que puedan formularse las alegaciones que se estimen oportunas. El proyecto se podrá consultar también en la página web de la Junta de Castilla y León [www.energia.jcyl.es](http://www.energia.jcyl.es), sección Energía y Minería – Información pública en materia de energía y minas – Energía.

La relación de bienes y derechos que I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.L.U. considera de necesaria expropiación, así como los titulares afectados son los que se incluyen como Anexo a este documento.

La declaración en concreto de Utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa.

Ávila, 2 de marzo de 2021.

P.D. (Resolución de 22/11/2019 <B.O.C.y L.> de 29/11/2019)

El Jefe del Servicio Territorial, *Roberto Barroso Peña*.

**ANEXO**  
**RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS, SUJETOS A EXPROPIACIÓN, DE PROPIETARIOS AFECTADOS CON LOS QUE NO SE HA LLEGADO A ACUERDO**

FINCA	Propietarios	DATOS CATASTRALES FINCA AFECTADA						AFECCIONES DE LA SERVIDUMBRE						
		Polig.	Parcela	Referencia Catastral	Localidad	Provincia	Naturaleza / Cultivo	Nº apoyo según proyecto / (longitud lado cimentación en metros)	Código ST + Línea AT	Longitud de servidumbre (m)	Anchura de servidumbre (m)	Superficie de servidumbre de instalaciones (m2)	Superficie de servidumbre acceso a instalación (m2)	Superficie total de servidumbres (m2)
17	RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL	501	52	05245A501000520000JE	Tornadizos de Ávila	Ávila	PD Prados o Praderas	-	329216	12	14	168	0	168
31	JOSE MANUEL SEVILLANO SANCHEZ Y JOSE LUIS SEVILLANO SANCHEZ	501	74	05245A501000740000JO	Tornadizos de Ávila	Ávila	PD Prados o Praderas	-	329230	21	14	294	0	294
34	LUCIA JIMENEZ GUTIERREZ Y BELEN JIMENEZ GUTIERREZ	501	77	05245A501000770000JD	Tornadizos de Ávila	Ávila	PD Prados o Praderas	18 HV (0,75)	329233	41	14	574	38,82	612,815
36	JESUS DEL POZO GUADAÑO	501	82	05245A501000820000JI	Tornadizos de Ávila	Ávila	PD Prados o Praderas	-	329235	28	14	392	0	392